



Базовые правила поведения для водителей автоцистерн на территории  
ООО «ИПП»

Ред.: 02

Приложение №1  
УТВЕРЖДЕНО  
приказом ООО «ИПП»

от «22» 07 2020 № 463

**Базовые правила  
поведения для водителей автоцистерн  
на территории ООО «ИПП»**

г. Новороссийск, 2020





## ПРЕДИСЛОВИЕ

1. ДОКУМЕНТ РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «ИПП»
2. УТВЕРЖДЕН: ООО «ИПП»
3. ДАТА ВВЕДЕНИЯ:
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ – до пересмотра при изменении нормативной базы или по предписанию надзорных органов.
5. Аннотация

Требования настоящих правил обязательны для водителей автоцистерн на территории ООО «ИПП».



## ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ .....	5
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ.....	5
3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	6
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ.....	6
6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ .....	10



## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. «Базовые правила поведения для водителей автоцистерн на территории ООО «ИПП» определяют требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности для водителей автоцистерн при нахождении на территории ООО «ИПП».

## 2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1. Правила разработаны с учётом требований ниже перечисленных государственных норм и правил:

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390;
- ПОТ Р О-112-001-95 «Правил по охране труда при эксплуатации нефтебаз и автозаправочных станций», утверждённых приказом Минтопэнерго РФ от 18.09.1995 г. № 191;
- «Правил технической эксплуатации нефтебаз», утверждённых приказом Минэнерго России от 19.06.2003 г. № 232;
- «Правил промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов», утверждённых приказом Ростехнадзора от 07.11.2016г. № 461;
- Федеральный закон от 02.01.2000 N 29-ФЗ (ред. от 23.04.2018) «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. «Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;
- СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. «Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила».

## 3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. **огневые работы** - работы с применением открытого огня, с искрообразованием, нагреванием сооружений, оборудования, инструмента, материалов до температуры, при которой может произойти воспламенение (самовоспламенение) газо-, паро- и пылевоздушной смеси, др. горючих веществ (электро- и газосварка, бензиновая резка, работы с использованием паяльных ламп, факелов, горелок, варка битума и другие работы с выделением тепла и искр);

3.2. **первичные средства пожаротушения** – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития





#### 4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4.1. В данной инструкции обозначения и сокращения не применены.

#### 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. Нефтепродукты — опасные грузы, соответственно, к ним применяются специальные требования по перевозке, регламентированные Правилами пожарной безопасности и требованиями правил по перевозке опасных грузов автотранспортом.

5.2. К автомобилям с автоцистернами для перевозки нефтепродуктов предъявляются следующие требования:

- конструкция автоцистерны должна обеспечивать безопасность работы обслуживающего персонала;
- на автоцистерне, прицепе (полуприцепе) - цистерне должны быть предусмотрены места для размещения двух знаков "Опасность", знака "Ограничение скорости", мигающего фонаря красного цвета или знака аварийной остановки, кошмы, ёмкости для песка массой не менее 25 кг.;
- на боковых сторонах и сзади автоцистерны, прицеп (полуприцеп) - цистерна должна иметь надпись "ОГНЕОПАСНО". Надпись выполняется на русском языке и может дублироваться на государственном языке государства - члена Таможенного союза. Цвет надписи должен обеспечивать её чёткую видимость;
- автоцистерна должна быть оборудована проблесковым маячком оранжевого цвета;
- электрооборудование, устанавливаемое в отсеке технологического оборудования и органов управления этим оборудованием, должно быть взрывозащищенным, а электропроводка должна быть уложена в металлической оболочке, или должны быть предусмотрены меры по изоляции электрооборудования от контакта с технологическим оборудованием.;
- наличие поперечных перегородок, установленных внутри, для гашения гидравлических ударов при торможении и разгоне автомобиля;
- электропроводка, находящаяся в зоне цистерны и отсека с технологическим оборудованием, а также соприкасающаяся с ними, должна быть смонтирована в оболочке, обеспечивающей её защиту от повреждений и попадания перевозимого нефтепродукта; Электропроводка должна быть проложена в местах, защищённых от механических воздействий. Места подсоединения проводов должны быть закрыты;
- на автоцистерне, прицепе (полуприцепе) - цистерне должна быть табличка с предупреждающей надписью: "При наполнении (опорожнении) топливом цистерна должна быть заземлена". Надпись выполняется на русском языке и может дублироваться на государственном языке государства - члена Таможенного союза;



- каждый отсек автоцистерны, прицепа (полуприцепа) - цистерны должен быть оборудован донным клапаном с возможностью управления им снаружи цистерны. Управление донным клапаном должно иметь конструкцию, предотвращающую любое случайное открывание при ударе или непредвиденном действии. Донный клапан должен оставаться в закрытом состоянии при повреждении внешнего управления;

- подвижные детали дыхательных устройств должны быть изготовлены из материалов, не вызывающих образование искр при механических ударах и транспортной тряске, или должны иметь соответствующее покрытие;

- дыхательные устройства должны быть расположены в местах, доступных для их осмотра;

#### 5.3. Водители автоцистерн обязаны:

- проверить что перевозимые нефтепродукты классифицированы и допущены к перевозке согласно ДОПОГ;

- соблюдать требования безопасности и удостовериться в том, что вся информация о нефтепродуктах, предписанная ДОПОГ, была предоставлена грузоотправителем перед перевозкой;

- соблюдать требования, касающиеся способа перевозки и ограничений по перевозке груза;

- проверить исправность транспортного средства, целостность цистерн, а также убедиться в отсутствии на наружных поверхностях цистерн загрязнений опасными веществами;

- проверить, не просрочена ли дата очередного испытания автоцистерн;

- проверить, не перегружено ли транспортное средство;

- удостовериться в том, что к транспортному средству и цистерне прикреплены информационные табло, маркировочные знаки и таблички оранжевого цвета, предписанные ДОПОГ;

- проверить наличие на транспортном средстве оборудования, предписанного в ДОПОГ для транспортной единицы,

#### 5.4. Водители автоцистерн при въезде на территорию ООО «ИПП» обязаны:

- соблюдать установленный скоростной режим не более 5 км./ч.;

- не допускать наезда на бордюры, ограждения и выделенную пешеходную дорожку;

- иметь при себе свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов;

- документы на перевозимый груз;

- документы на право управления транспортным средством соответствующей категории;

- не иметь признаков состояния алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения;

- не оставлять транспортное средство с работающим двигателем, а так же без присмотра;



- не курить в кабине транспортного средства и на территории ООО «ИПП» за исключением отведённых и оборудованных для этих целей мест.

5.5. Водители автоцистерн при нахождении на территории ООО «ИПП» ОБЯЗАНЫ соблюдать требования по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в том числе, но не ограничиваясь:

- находиться на территории предприятия в период выполнения трудовых функций в специальной одежде, специальной обуви, в средствах индивидуальной защиты, соответствующих характеру выполняемой работы;
- знать опасные и вредные свойства перевозимых грузов, их паров, образующихся газов, жидких и твёрдых веществ, с которыми приходится соприкасаться в процессе работы и соблюдать правила безопасного обращения с ними в процессе выполнения работ;
- лица, сопровождающие продовольственное сырьё и выполняющие его выгрузку, должны пользоваться санитарной одеждой (халатом, рукавицами и другими СИЗ), а также иметь личную медицинскую книжку установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, результатах лабораторных исследований и прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации;
- соблюдать чистоту на территории ООО «ИПП»;
- знать должностные обязанности и выполнять требования по охране труда, пожарной безопасности, правила и инструкции по эксплуатации оборудования автоцистерны;
- уметь пользоваться и правильно применять индивидуальные средства защиты;
- уметь пользоваться первичными средствами тушения пожара, знать их назначение и принцип работы;
- уметь оказывать первую помощь пострадавшим при несчастном случае;
- выполнять все указания и распоряжения машиниста технологических насосов до проведения операции слива, во время слива и после окончания слива жидких грузов из автоцистерн;
- подвижные детали дыхательных устройств должны быть изготовлены из материалов, не вызывающих образование искр при механических ударах и транспортной тряске, или должны иметь соответствующее покрытие;
- дыхательные устройства должны быть оборудованы огневыми предохранителями или фильтрами, выполняющими функции пылеулавливателя и огневого предохранителя.

5.6. Водителям автоцистерн при нахождении на территории ООО «ИПП» ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- распивать спиртные напитки, принимать наркотические и токсикологические вещества на территории ООО «ИПП»;
- находиться на территории ООО «ИПП» в состоянии алкогольного, наркотического или токсикологического опьянения;





- применение открытого огня на территории ООО «ИПП»;
- курение на территории ООО «ИПП», кроме специально отведённых и оборудованных мест, обозначенных надписью «Место для курения»;
- сорить на территории и допускать скопление мусора;
- въезд на площадку слива автоцистерн неисправных автомобилей, а также их ремонт на территории ООО «ИПП» за исключением аварийных случаев, не требующих длительного ремонта и огневых работ, в объёме, обеспечивающим вывод автотранспорта за территорию ООО «ИПП»;
- въезд автоцистерны без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированной в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованной исправным искрогасителем;
- въезд автоцистерны, не оборудованной заземляющими устройствами для присоединения к контуру заземления. Конструкция заземлителей должна соответствовать требованиям действующих государственных стандартов. Не допускается использование для заземления болтов, шпилек, винтов, выполняющих роль крепёжных деталей;
- въезд автоцистерны с неисправным сливным устройством, с люками, не обеспечивающими герметичность цистерн. Не допускается переливов и подтекания жидких грузов при их транспортировке;
- водителю автоцистерны с нефтепродуктами находиться в одежде, способной накапливать заряды статического электричества;
- присоединять заземляющие проводники к окрашенным и загрязнённым металлическим частям автоцистерн;
- слив автоцистерны без присоединения к заземляющему устройству, расположенному на площадке слива;
- движение автоцистерны на территории ООО «ИПП» со скоростью более 5 км/ч;
- запуск двигателя автомобиля при розливе жидких грузов;
- принятие мер водителем автоцистерны для исключения самопроизвольного движения автотранспорта;

5.7. Водитель автоцистерны при постановке транспорта под слив и в процессе слива **ОБЯЗАН**:

- выполнять указания и распоряжения машиниста технологических насосов ООО «ИПП» при въезде на площадку слива, касающиеся места постановки на площадке слива, до проведения операции слива, во время слива и после окончания слива автоцистерны;
- заглушить двигатель при сливе жидких грузов;
- принимать меры по уборке территории при возникновении проливов (масла, технических жидкостей и жидких грузов) в процессе движения автоцистерны, стоянки.

## **6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**

6.1. Действие водителей автоцистерн при возникновении пожара или признаков горения:

6.1.1. Используя все виды связи (громкая связь, активация ручного пожарного извещателя, телефон стационарный и сотовый, радиостанция) немедленно сообщить:

- в пожарную охрану объекта по внутреннему номеру: «01» или по городскому номеру «760-230»;

- диспетчеру ООО «ИПП» по тел.: «05» или сообщить по телефону единой диспетчерской службы – «112», при этом необходимо назвать адрес объекта (улица Магистральная 4, ООО «ИПП»), место возникновения пожара (площадка автомобильного слива цистерн), а также сообщить свою фамилию.

6.1.2. Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению возгорания в начальной стадии горения (на площади горения не более 1 м<sup>2</sup>) первичными средствами пожаротушения (огнетушители, инвентарь пожарного щита, песок и противопожарное полотно).

6.1.3. При невозможности самостоятельного тушения, либо угрозе жизни и (или) здоровью удалить автомобильную технику с территории ООО «ИПП», а при невозможности, эвакуироваться в пешем порядке, по безопасному пути. Сообщить о своей эвакуации своему непосредственному руководителю.

6.1.4. Пострадавшим оказать первую помощь, при необходимости вызвать медицинскую службу по тел.: «03».

6.2. Действие водителей автоцистерн при возникновении аварии/аварийной ситуации.

- доложить о случившемся начальнику смены, диспетчеру по телефону «05», «230»;

- вызвать пожарную охрану, нажав кнопку пожарного извещателя, либо по телефону «01», «230»;

- прекратить на месте аварии и смежных участках проведение газоопасных работ, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации аварий.

- не запускать двигатель автомобиля;

- покинуть опасное место аварии или место аварийной ситуации.

Документ подготовлен ОПК.

Место хранения оригинала: Отдел производственного контроля, кабинет по охране труда.

