

Закупка №32009424105 Выполнение работ по сносу производственного корпуса на территории ООО «ИПП» (ранее НВРЗ)  
Запрос 2 от 25.08.2020

Вопрос Участника	Ответ Заказчика
<p>Уважаемый заказчик!</p> <p>1. Возможно ли внесение средств в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО после победы в закупке?</p>	<p>1. Вопрос возможности внесения средств в фонд СРО не имеет отношения к закупке. Если имелось в виду возможность предоставления подтверждения соответствия уровня ответственности члена СРО не на этапе подачи заявки на участие в закупке, а на этапе заключения договора, то ответ - нет, невозможно, так как участник будет отклонен на предыдущих этапах.</p> <p>Основание - исходя из буквальной трактовки п. 6 статьи 55.8 ГрК следует, что участник, при отсутствии соответствующего взноса, фактически лишается права принимать участие во всех этапах заключения договора: подача заявки, торги, предоставления своего ценового предложения и т.д.</p> <p>Следовательно, участник <u>приобретает свое право на участие в торгах по строительству, капитальному ремонту, реконструкции, сносу не только на основании членства в СРО, но и на основании внесения соответствующего взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.</u></p> <p>Указанное подтверждается Решениями ФАС России от 28.08.2019г. № 223Ф3-871/19; Омского ФАС от 16.07.2020г. № 055/06/69-717/2020</p> <p>2. Пунктами 9.6 и 9.7 Технического задания предусмотрены требования о наличии персонала и оборудования для проведения анализа воздушной среды по углеводородам в связи с наличием в непосредственной близости от места проведения работ резервуарного парка (35м) с нефтепродуктами и газопроводов (7м) с целью обеспечения безопасности проведения работ.</p> <p>3. Демонтаж оборудования без его сохранения недопустим в связи с планируемой последующей реализацией их Заказчиком. Методы проведения демонтажных работ и</p>

Закупка №32009424105 Выполнение работ по сносу производственного корпуса на территории ООО «ИПП» (ранее НВРЗ)  
Запрос 2 от 25.08.2020

<p>2. Для чего нужны специалисты и оборудование для отбора проб газоанализатором, если предстоит только демонтаж корпуса?</p> <p>3. Можно ли демонтировать лифты, мостовые краны и трансформатор без сохранения (методом обрушения)? Обязательно ли использование автокрана и автовышки для выполнения данных работ?</p> <p>4. Возможно ли посещение объекта нашими специалистами для осмотра? Если возможно, то что для этого нужно?</p>	<p>перечень используемых при этом механизмов определен разработчиком «Проекта организации работ по сносу...» исходя из условий проведения работ и обеспечения безопасности при их выполнении. Считаем, что обсуждение вопросов замены перечня применяемой техники до момента разработки ППР и их начала не целесообразен.</p> <p>4. Посещение объекта подлежащие сносу не представляется возможным по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Наличие ограничений посещения объектов по перевалке нефтепродуктов в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в Краснодарском крае и РФ по причине распространения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).</li><li>– Длительность согласования в Органах внутренних дел, ФСБ и Федеральной таможенной службе списка сотрудников для оформления пропусков для прохода на режимную территорию объекта транспортной инфраструктуры (ООО «ИПП»), согласно требованиям постановления Правительства РФ от 26.04.2017 № 495.</li></ul>
---	--

Подпись \_\_\_\_\_ ФИО.